

Consigne de température de sortie d'eau

SP 30.0

Ventilation en AUTO ou MANUEL

MAN AUTO

% de ventilation à partir duquel l'humidification se déclenche

0.0

Consigne de température de bulbe humide

WBM 21.0

Humidification en AUTO ou MANUEL

MAN AUTO

LOG IN

Température de sortie d'eau
33.3

% de ventilation
100.0

% Ouverture de la vanne
100.0

Température d'air extérieure
T: 33.7

Températures d'air intérieures

Hygrométrie extérieure
H: 32.0

STHI 1
T: 20.8
H: 93.0

Moyenne
20.9
93.0

STHI 2
T: 21.0
H: 93.0

Débit d'eau pulvérisée
0.143

Hygrométries intérieures

