



Commentaires:							10	Coffret électrique et Panneau de commande gestion adiabatique	Droit
							9	Entrée câbles d'alimentation	Droit
							8	Sortie d'eau de la batterie 2x DN100 PN10 DIN2576	Gauche
							7	Coffret hydraulique	Droit
							6	4x Vidange 1 1/2" Filetage Male	Droit & Gauche
							5	Purge des tuyaux de distribution 3/4" Filetage Male	Droit
							4	Entrée d'eau d'alimentation 3/4" G Filetage Male	Droit
							3	Oreilles de Levage	
							2	Purge de la batterie 1/2"	Gauche
							1	Entrée d'eau de la batterie 2x DN100 PN10 DIN2576	Gauche
7	Hauteur		20/09/21	M.Martin	Indice de révision: 7		EWK Torres de Refrigeración S.A		
6	Points de levage		04/06/20	M.Martin	Nom	Signature	Date	<small>Paseo de la Castellana, 115 - 4º Izquierda Fact: Torrelaguna 83, Fuente el Saz del Jarama Madrid, Spain</small> 	
5	Développement		12/02/18	Y.Breña	Dessiné par	M.Martin	20/09/21	Département de Production - Bureau Technique	
4	Développement		23/09/16	Y.Breña	Vérifié par	F. del Olmo	20/09/21	Num. de référence: EWK-A 1980 Status: Approuvé	
3	Dimensions, positions,		10/02/16	Y.Breña	Échelle	EWK- A 1980			Langue: FR
2	Masse		06/03/15	Y.Breña	1:45				Page: 1/1
1	Masse		14/11/14	Y.Breña					
Rév.	Modifications		Date	Nom	DIN A3				

***Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK. Toutes les mesures sont sujettes à des tolérances